

8-3473-432304

Начальнику
Стерлитамакского территориального отдела
Приуральского управления Ростехнадзора
Салихову И.Р.
от заведующей МБДОУ детский сад «Ляйсан»
села Нижнеарметово Зайнуллиной М.В.

УВЕДОМЛЕНИЕ

на предписание №16-638 составленный Государственным инспектором
Стерлитамакского территориального отдела Приуральского управления
Ростехнадзора Барсукова А.Н. от 16.09.2011года

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1.	Предприятие не обеспечено в полном объеме нормативно-техническими документами, регламентирующими порядок безопасного ведения работ на объектах газового хозяйства (инструкция по контролю за содержанием окиси углерода в помещениях котельных)	ст.9 Ф3 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов №116 от 21.07.97 г.	01.11.2011 г. имеется
2.	В инструкциях для операторов котельных нет конкретных требований к эксплуатации газового оборудования котельных. Производственная инструкция не содержит в полном объеме технологической последовательности выполнения работ, методов и объемов проверки качества их выполнения, не определен порядок вентиляции топки и газоходов, а также проверки герметичности затвора отключающей арматуры перед горелкой при повторном розжиге	ст.9 Ф3 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов №116 от 21.07.97 г.; п.5.1.2, п.5.9.5 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» (ПБ 12-529-03)	01.11.2011 г. инструкция доработана
3.	Не проводится дополнительная теоретическая подготовка рабочих при повторной проверке знаний по программам, разработанным с учетом профиля работ	ст.9 Ф3 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов №116 от 21.07.97 г.; п.1.2.9 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления»	01.11.2011г. График теоретической подготовки по программе составлен, занятия проведены

		(ПБ 12-529-03)	
4.	Проектная и исполнительно-техническая документация на систему газораспределения и газопотребления представлена не в полном объеме	ст.9 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов №116 от 21.07.97 г.; п.5.1.5 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» (ПБ 12-529-03)	01.11.2011г. см. п.5
5.	Не определен порядок и условия хранения проектной и исполнительной документации газового хозяйства	ст.9 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов №116 от 21.07.97 г.; п.5.1.5 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» (ПБ 12-529-03)	01.11.2011г. исх. док. 463/4 от 12.04.2011 выдана справка «Об условиях хранения проектной и исполнительной документации газового хозяйства в архиве производственного ПЭО филиала «ГазСервис» Ишимбайгаз»
6.	В журнале регистрации проверок работоспособности технологических защит не делаются записи о проверке работоспособности автоматики безопасности	ст.9 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов №116 от 21.07.97 г.; п.5.7.10 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» (ПБ 12-529-03)	01.11.2011г. в журнал включены графы о состоянии защиты
7.	Не проводится техническое обслуживание и текущий ремонт внутренних газопроводов. Не произведен текущий ремонт внутренних газопроводов и газового оборудования в 2010 году.	ст.9 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов №116 от 21.07.97 г.; п.5.1.4 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» (ПБ 12-529-03)	01.11.2011г. принято к сведению
8.	Тренировочные занятия по планам локализации и ликвидации аварий проводятся реже одного раза в 6 месяцев	ст.9 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов №116 от 21.07.97 г.; п.11.6 «Правила безопасности систем	01.12.2011г. составлен график проведения занятий

		газораспределения и газопотребления» (ПБ 12-529-03)	
9.	Не разработана инструкция по эксплуатации сигнализаторов загазованности по содержанию окиси углерода и метана	ст.9 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов №116 от 21.07.97 г.; п.5.1.2., п.5.7.14, п.5.9.18 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» (ПБ 12-529-03)	01.11.2011г. инструкции имеются
10.	Персонал котельной ежемесячно не проверяет работоспособность сигнализаторов загазованности по контролю за содержанием окиси углерода с отметкой в журнале	ст.9 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов №116 от 21.07.97 г.; п.7.6 Инструкция по контролю за содержанием окиси углерода в помещениях котельных	01.11.2011г. в журнале показания параметров добавлена графа
11.	Не представлены сведения об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности за 2010 год в Приуральское управление Ростехнадзора	ст.11 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов №116 от 21.07.97 г.; п.6.1, п.6.2 «Методические рекомендации РД 04-355-00 по организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО», (утв. Приказом Госгортехнадзора РФ от 26.04.2000 г. № 49); п.15, п.16 «Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований пром.безопасности на ОПО», утв. Постановлением Правительства РФ от 10.03.1999 № 263	01.12.2011г. принята к сведению
12	Не разработаны режимные карты работы газопотребляющих установок	ст.9 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов №116 от 21.07.97 г.; п.5.7.8 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» (ПБ 12-529-03); п.34, п.37 «Правила пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской	01.01.2012г. при наличии средств в октябре-ноябре месяцах 2011 года

		Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 года N 317	будут проведены испытания котлов и выданы режимные карты
13.	Отсутствует технический отчет наладочной организации о наладке технологических защит газоиспользующей установки	ст.9 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов №116 от 21.07.97г.; п.5.7.8 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» (ПБ 12-529-03)	01.01.2012г. в документах ИТД в архиве Горгаза

Заведующий ДОУ «Ляйсан»: _____ М.В.Зайнуллина