

Вср 52  
от 16.09.2011



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИУРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ул. Николаева, 110, г. Стерлитамак, 453103  
тел. (3473) 43-23-04, 43-47-25, 43-55-58 факс (3473) 43-23-04  
E-mail: STO@priuralnadzor.ru

## ПРЕДПИСАНИЕ

№ 16-638

Ишимбайский район, с.Нижнеарметово  
(место составления акта)

" 16 " сентября 2011 г.  
(дата составления акта)  
10-00 ч.  
(время составления акта)

Государственным инспектором Стерлитамакского территориального отдела Приуральского управления Ростехнадзора Барсуковым Александром Николаевичем

в присутствии: Заведующей МБДОУ детский сад «Ляйсан» общеразвивающего вида с.Нижнеарметово МР Ишимбайский район РБ Зайнуллина Марьям Вазировна

(фамилия, имя, отчество, должность представителя юридического лица)

В период с «14» сентября 2011 года по «16» сентября 2011 года проведена проверка в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Ляйсан» общеразвивающего вида с.Нижнеарметово муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан, расположенного по адресу: Ишимбайский район, с.Нижнеарметово, ул.Гизатулина, 84 В, в части соблюдения требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения требований промышленной безопасности:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1	Предприятие не обеспечено в полном объеме нормативно-техническими документами, регламентирующими порядок безопасного ведения работ на объектах газового хозяйства (инструкция по контролю за содержанием окиси углерода в помещениях котельных)	ст.9 Ф3 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов №116от 21.07.97г.	01.11.2011г.
2	В инструкциях для операторов котельных нет конкретных требований к эксплуатации газового оборудования котельных.	ст.9 Ф3 «О промышленной безопасности опасных	01.11.2011г.

3	Не проводится дополнительная теоретическая подготовка рабочих при повторной проверке знаний по программам, разработанным с учетом профиля работ	ст.9 Ф3 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов №116от 21.07.97г.; п.1.2.9 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» (ПБ 12-529-03)	01.11.2011г.
4	Проектная и исполнительно-техническая документация на систему газораспределения и газопотребления представлена не в полном объеме	ст.9 Ф3 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов №116от 21.07.97г.; п.5.1.5 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» (ПБ 12-529-03)	01.11.2011г.
5	Не определен порядок и условия хранения проектной и исполнительной документации газового хозяйства	ст.9 Ф3 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов №116от 21.07.97г.; п.5.1.5 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» (ПБ 12-529-03)	01.11.2011г.
6	В журнале регистрации проверок работоспособности технологических защит не делаются записи о проверке работоспособности автоматики безопасности	ст.9 Ф3 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов №116от 21.07.97г.; п.5.7.10 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» (ПБ 12-529-03)	01.11.2011г.
7	Не проводится техническое обслуживание и текущий ремонт внутренних газопроводов. Не произведен текущий ремонт внутренних газопроводов и газового оборудования в 2010 году.	ст.9 Ф3 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов №116от 21.07.97г.; п.5.1.4 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» (ПБ 12-529-03)	01.11.2011г.

8	Тренировочные занятия по планам локализации и ликвидации аварий проводятся реже одного раза в 6 месяцев	ст.9 Ф3 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов №116от 21.07.97г.; п.11.6 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» (ПБ 12-529-03)	01.12.2011г.
9	Не разработана инструкция по эксплуатации сигнализаторов загазованности по содержанию окиси углерода и метана	ст.9 Ф3 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов №116от 21.07.97г.; п.5.1.2., п.5.7.14, п.5.9.18 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» (ПБ 12-529-03)	01.11.2011г.
10	Персонал котельной ежемесячно не проверяет работоспособность сигнализаторов загазованности по контролю за содержанием окиси углерода с отметкой в журнале	ст.9 Ф3 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов №116от 21.07.97г.; п.7.6 Инструкция по контролю за содержанием окиси углерода в помещениях котельных	01.11.2011г.
11	Не представлены сведения об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности за 2010 год в Приуральское управление Ростехнадзора	ст.11 Ф3 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов №116 от 21.07.97г.; п.6.1, п.6.2 «Методические рекомендации РД 04-355-00 по организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО», (утв. Приказом Госгортехнадзора РФ от 26.04.2000г. № 49); п.15, п.16 «Правила организации и осуществления	01.12.2011г.

		<p>производственного контроля за соблюдением требований пром.безопасности на ОПО», утв. Постановлением Правительства РФ от 10.03.1999 № 263</p>	
12	<p>Не разработаны режимные карты работы газопотребляющих установок</p>	<p>ст.9 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов №116от 21.07.97г.; п.5.7.8 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» (ПБ 12-529-03); п.34, п.37 «Правила пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 года N 317</p>	01.01.2012г.
13	<p>Отсутствует технический отчет наладочной организации о наладке технологических защит газоиспользующей установки</p>	<p>ст.9 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов №116от 21.07.97г.; п.5.7.8 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» (ПБ 12-529-03)</p>	01.01.2012г.

### Выводы и предложения:

Выявленные нарушения, свидетельствует о недостатках в организации и осуществлении производственного контроля на предприятии.

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Провести анализ выявленных нарушений, обеспечить в дальнейшем соблюдение требований нормативных документов в области промышленной безопасности.

2. Принять неукоснительные меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки.

На основании статьи 16 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ и в соответствии с пунктом 6 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 40 заведующей юридического лица - Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад «Ляйсан» общеразвивающего вида с.Нижнеарметово муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан, расположенного по адресу: Ишимбайский район, с.Нижнеарметово, ул.Гизатулина, 84 В, предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные сроки. Информацию о выполнении предписания направить Стерлитамакский территориальный отдел.

### Принятые меры:

1. Копия Протокола об административном правонарушении №16/756 от 16.09.2011г. по ст 19.7 КоАП РФ на юр.лицо.

Подпись лица, проводившего проверку

Барсуков Александр Николаевич



(Ф.И.О. подписи)

С предписанием № 16-638 от 16.09.2011г. ознакомилась и один экземпляр для исполнения получила:

Заведующий МБДОУ детский сад «Ляйсан» общеразвивающего вида с.Нижнеарметово МР Ишимбайский район РБ Зайнуллина Марьям Вазировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«16» сентября 2011 года



(подпись)

М.П.

Данное предписание составлено на 5 листах в двух экземплярах.